

清掃事務所整備工事 焼却炉棟(焼却炉施設・排ガス高度処理施設)外壁アスベスト除去工事

工事期間

平成31年1月30日～平成31年2月28日

管理値

10本/L以下（大気汚染防止法規制基準）

計測位置 計測日	敷地境界付近【4方向】 (単位：本/L)				作業場内 (単位：本/L)	備考
	南	東	北	西	出入口	
H30.9.18	0.2	0.2	0.1	0.1未満	-	《着手前》
H31.1.21	-	-	-	-	0.2	《除去作業前》
H31.1.30	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.7	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.14	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.21	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.28	(現在、分析中)					《除去作業中》

