

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
001	001	1.2					HCU病棟	HCUの空気清浄度がclass10,000～100,000とありますが、将来ICUとする6床分をclass10,000として、残りはclass100,000と考えてよろしいでしょうか？	将来ICUとする6床分をclass10,000と想定してください。残りは提案によるものとします。
002	001		HCU					「空気清浄度class10,000～100,000」とありますが、20床のclassの振り分けをご教示願えないでしょうか。	
003	001							【HCU病棟】 「空気清浄度class10,000～100,000」の記載ですが、class10,000とするか100,000とするかは提案によるとの理解でよろしいでしょうか。	
004	001	1.2					病棟 小児	小児病棟のトイレは大人と同様の大便器を設置し、補助便座等を本工事で準備すると考えればよろしいでしょうか。	宜しいです。
005	001	1.2					病棟 共通	病棟の個室（感染対応）、同WC（感染対応）では、特殊排水の項目に記載はありませんが、インフルエンザ等への対応ということで一般排水と考えてよろしいでしょうか？	宜しいです。
006	001	1.2	HCU病棟	病棟				「ベッド間にはパーティションを設ける」とありますが、観察用4床室（2室計8床）、オープン病室、すべてのベッドが対象でしょうか。	HCU病棟オープン病室を対象とします。
007	001	1.2	HCU病棟	病棟				「ベッド間にはパーティションを設ける」とありますが、カーテンは不要なのでしょうか。	HCU病棟オープン病室のベッド間の間仕切りはパーティションとします。観察用4床室のベッド間の間仕切りはカーテンで想定します。
008	001	1.2	病棟 周産期センター等(女性病棟)	病棟				「43床 LD室3床を含む」とありますが、患者入院用の病室40床、LD室3床の、計43床という考え方でよいでしょうか。基本計画書P12 第5 1 (3) イ(エ)において「分娩時は原則LD 室を使用する。（リカバリーについては、全室個室の為、病室での対応を想定する）」とあるため、LD室3床は入院患者の病室としては使用せず分娩時のみの使用で、周産期センター（女性病棟）の患者入院用の病室は実質40床という理解でよいでしょうか。	宜しいです。
009	001	1.2	病棟 周産期センター等(女性病棟)	病棟				周産期センター（女性病棟）のLD3床は病床でしょうか。「分娩時は原則LD 室を使用する。（リカバリーについては、全室個室の為、病室での対応を想定する）」とあるため、LD室3床は入院患者の病室としては使用せず分娩時のみの使用にとらえ、43床+LD3室とすることは可能でしょうか。（40床+LD 3 床もしくは43床+LD3室のどちらでしょうか）	病室40床、LD3床 合計43床で想定ください。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
010	001	1,2	病棟 周産期セ ンター等(女 性病棟)	病棟				「産婦人科に蓄尿装置を設ける」とありますが、基本計画書P12 第5 1 (3) イ(イ)には、「蓄尿は循環器内科、腎臓内科、産婦人科、糖尿病・内分泌内科にて実施する。循環器系の病棟に蓄尿装置を配置し、その他のフロアには配置しない。」とあります。どのように考えればよろしいでしょうか。	蓄尿装置は産婦人科と腎センター病棟内の車椅子対応トイレに設置します。
011	001	1,2	病棟 脳卒中セ ンター、腎 センター等	病棟				「腎センター(糖尿病・内分泌内科)に蓄尿装置を配置する」とありますが、基本計画書P12 第5 1 (3) イ(イ)には、「蓄尿は循環器内科、腎臓内科、産婦人科、糖尿病・内分泌内科にて実施する。循環器系の病棟に蓄尿装置を配置し、その他のフロアには配置しない。」とあります。どのように考えればよろしいでしょうか。	
012	001							産婦人科、腎センター(糖尿病・内分泌内科)には、蓄尿装置を配置するとの記載がありますが、これはP2_患者WCの、配置予定の主要な医療機器等に記載されている蓄尿装置を指しており、病棟によって患者WC内に設置する病棟と設置しない病棟があるとの理解でよろしいでしょうか。 この蓄尿装置の想定仕様をご教授ください。 循環器・血液・呼吸器内科には、「循環器病棟に24時間の蓄尿を設ける。」との記載ですが、「24時間」に対して施設計画書上は特に対応は不要との理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。 患者5名程度の同時利用を想定したものとしてください。 お見込みのとおりです。
013	001	1,2	病棟 共通	上記 WC 感染 対応				感染対応のWCは、感染対応個室(13㎡以上)の室内に設置するのでしょうか、あるいは廊下に面して設置するのでしょうか 感染対応個室(13㎡以上)の室内に設置する場合、WCの面積は13㎡に含むのでしょうか	室内へ設置してください。 病室面積にはトイレの広さを含みますが、必要に応じて適宜、トイレの面積を確保してください。
014	001	1,2	病棟 共通	倉庫				「2フロア」とあるのは、「2/フロア」でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
015	001	1,2	病棟 共通	病室 (有料 個室)				シャワー、トイレが1室となったユニット型でよいでしょうか	宜しいです。
016	001	1,2	病棟 共通	病室 (有料 個室)				15㎡よりさらに広い特別個室等を設置する必要はないでしょうか 設置する場合、面積、スペックと設置数をご提示ください	ご提案にお任せします。
017	001	1,2	病棟 共通	病室 (有料 個室)				特別室の設定がありませんが、不要と考えてよろしいでしょうか。必要な場合は室数、面積、設え等をご教示ください。	
018	001	1,2					病棟 共通 病室	諸室リストに記載があります、病室の一般インターネットLAN端末(空配管)ですが、患者様へのサービスはどのようなものをお考えでしょうか。 情報設備は本事業範囲外ですが、提案して評価いただけるものでしょうか。	現時点での具体的想定ございませんので、ご提案におまかせ致します。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

N o	ページ	番号	項 ()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
019	001	1.2.病棟・重症系病棟部門	病棟共通	汚物処理室大				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおりとしてください。
020	001	1.2.病棟・重症系病棟部門	病棟共通	仮眠室				インターホンが「○」になっていますが、病棟出入口間とのインターホンと理解してよろしいでしょうか。	宜しいです。
021	001	1.2.病棟・重症系病棟部門	病棟共通	スタッフWC				給湯が「○」となっていますが、衛生器具の仕様は単水栓となっており、給湯の整備は不要と考えてよろしいでしょうか。	混合水栓としてください。
022	001	1.2.病棟・重症系病棟部門	病棟共通	病室				医療ガスの酸素・吸引が「○」となっていますが、スタッフステーション内には不要と考えてよろしいでしょうか。	災害対応用に設置してください。
023	001	1.2.病棟・重症系病棟部門	病棟脳卒中センター・腎センター等					脳卒中センター内には神経内科・・・を設けるとありますが、神経内科は外来に診察室があるため、病棟には特段のスペースは不要と考えてよろしいでしょうか。	特段のスペースは不要です。
024	001		病棟共通	倉庫				「ポータブルトイレその他を保管する」とありますが、ポータブルトイレは別途と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
025	001						【全般】(想定面積)	想定面積として、「数字以外の記載のない部屋については、記載されている想定面積の±10%以内とすること。なお、室の機能を鑑みて運用に支障のない面積とすること。」とありますが、手術ホールなど、平面計画によって大きく面積の異なるものは、機能的で合理的な計画であれば、諸元表の面積±10%の制約を超える提案は可能と考えてよいでしょうか。	原則として面積±10%の範囲とします。
026	001						病室(有料個室)上記WC	車いす対応することとありますが、WC内での回転までの広さではなく、車いすにてWC内にアクセスできれば要求水準を満たしていると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
027	001						病棟腎センター	透析用配管と取り出し口が必要であれば個所数をご教示下さい。	人工透析の対応はHCUにて実施するため、病棟(腎センター)には不要です。
028	001						病棟共通汚物処理室	流し台欄には「」表記のみですが、医療用の流し台を設置し、バスタードルの混合水栓を配置すると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。水栓は自動水栓とします。
029	001						病棟(SS/諸室含む)	周産期センター等 43床 LD3床を含むとありますが、リハビリは病室で行うが、LDも病室としてカウントすると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
030	001							「諸元表について」の説明にて、「本事業は、救急医療、周産期医療、小児医療及び災害時にも適切な医療を提供できる病院を目指すものであり、当該病院に当然備えるべき機能レベルは、施設要求水準欄に示す各室特有のものを除き記載していない。事業者は適切な判断により各諸室、設備等を計画すること」とありますが、記載していない内容について、変更等が生じた場合、内容及び業務期間・契約金額等について協議の対象とさせていただくことでよろしいでしょうか。	要求水準書等に内容に変更があった場合は協議の対象とします。 見積の脱漏は変更協議の対象とはしません。
031	001							【HCU病棟】 「ベッド間に透析用配管と取り出し口を設ける（5床分）」との記載ですが 取り出し口とは、個人透析機に対応した給水・排水という理解でよろしいでしょうか。 「ベッド間にはパーティションを設ける」との記載ですが、この場合 に記載されているベッド間の透析用取り出し口が設けられません。 どのように考えればよろしいでしょうか。	宜しいです パーティションは個人透析機への配管接続に支障のない範囲で設置してください。
032	001							【病室（個室） 感染対応】 基本計画書P11では「クリーンルームは設けず、アイソレーターでの対応を想定する。」との記載ですが、 配置予定の主要な医療機器等（別途工事）欄にアイソレーターの記載がありませんが、別途工事と理解してよろしいでしょうか。 第1種・第2種感染症病床は整備しないため、隔離目的の病室であるとの理解でよろしいでしょうか。 陰圧の記載がありませんが、アイソレーターによる陰圧管理（循環）を行うため、施設的に陰圧とする必要はないとの理解でよろしいでしょうか。 その場合、要求水準書P58には陰圧管理とする病室には差圧計を設ける旨の記載がありますが、陰圧管理を行う病室はどの病室かご教示ください。	宜しいです。 宜しいです。 感染対応の個室（前室・トイレ含む）については、建物側で陰圧対応をしてください。アイソレーターは陽圧管理として使用します。 病室においては、感染対応の個室（前室・トイレ含む）とします。
033	001							【汚物処理室 大】 「汚物処理室 小」は無いものと理解してよろしいでしょうか。	宜しいです。
034	002	1.2					HCU病棟	HCUの観察4床及びオープン病室に医療ガスとして窒素が記載されていますが、不要と考えてよろしいでしょうか？	不要とします。
035	002	1.2	周産期センター	交流スペース				女性病棟に交流スペース（面積適宜）を設置することとありますが、デイルームと同一のスペースと考えてよろしいでしょうか。	別としてください。
036	002	1.2	病棟共通	患者WC				「1/病棟」とはどのような意味でしょうか	各病棟単位で施設要求水準欄に記載している分のトイレを確保してください。ただし、オストメイト対応トイレはフロア1室の配置で問題ありません。
037	002	1.2	病棟共通	患者WC				「無料個室4 6室に1室程度設ける」とありますが、このトイレは車椅子対応トイレでしょうか	車椅子対応トイレでなくてもよいですが、車椅子使用の患者でも介助があれば使用できるトイレとしてください。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
038	002	1, 2	病棟 共通	患者 WC				「 とは別に、車椅子対応トイレを2室 設け、フロアに1室はオストメイト対応と すること。」とありますが、車椅子対応ト イレは、2室/病棟でしょうか、2室/フロ アでしょうか。	1フロア2病棟の場合、フロア合計で4室 の車椅子対応トイレとなります。このうち の1室をオストメイト対応としてくださ い。
039	002	1, 2	病棟共 通	患者WC				病棟の患者用WCに「尿量測定装置付便器」 を設けるとあります。これは「尿流量測定 装置付便器」のことでしょうか。また、設 置病棟は循環器内科病棟の2病棟のみで設 置は各1台ずつでよろしいでしょうか。 尿量測定機能付便器は本工事	尿量測定装置付き便器は発注者側で準備 いたします。
040	002	1, 2					病棟 共通 患者 WC	患者WC本工事に「尿量測定装置付き便 器」があります。「薬機法で定められた医 療機器であり、薬機法を含む各種関連法令 の対象となる」と製品メーカーのホーム ページ内記載があります。この取扱条件か ら、弊社が直接購入できないと考えます。 医療機器購入としていただくことを希望し ます。	
041	002		病棟共 通	患者WC				患者WCに尿量測定装置付き便器が本工事と なっていますが、医療機器のため別途工事 として宜しいでしょうか。	
042								【患者WC】 尿量測定装置付き便器は、患者WC（車椅子 対応トイレ）を含むすべての便器が対象で あるとの理解でよろしいでしょうか。 全てが対象では無い場合は、対応箇所・数 量をご教示ください。	循環器内科病棟内の車椅子対応トイレのみ とします。
043	002	1, 2	病棟共 通	食堂・ デイル ーム				「1/フロア」とありますが、2病棟/フロア の計画等の場合、病棟ごとに設置する提案 は可能でしょうか。 その場合、合計の面積が「60㎡ 以上」あ ればよいでしょうか	1フロア1箇所で60㎡以上の広さで配置下 さい。
044	002	1, 2	病棟共 通	洗濯 室				「1/病院」とありますが、病院に1つの設 置でよいでしょうか	宜しいです。コインランドリーとは別の室 ですのでご注意ください。
045	002	1, 2					病棟 共通 洗濯 室	洗濯室は病院に1か所で宜しいでしょう か。	
046	002							【洗濯室】 入院患者用の洗濯室であり、P15厚生部門 のコインランドリーとは別のものであると の理解でよろしいでしょうか。 その場合は、コインランドリーの使用対象 者、及び設置エリア等のイメージがあれば ご教示ください。	宜しいです。 コインランドリーは職員用とし、厚生部門 内とします。
047	002	1, 2	病棟共 通	洗濯 室				諸元表P2の「洗濯室（コインランドリーと し洗濯機と乾燥機それぞれを3台ずつ）」 と、諸元表P15「コインランドリー(15㎡、 洗濯機・乾燥機：各1台、車椅子でも使用 できるスペース)」は、別室でしょうか。 別室の場合、それぞれの位置づけの違いは なんでしょうか（例・患者用と職員用等） 別室の場合、諸元表P15「コインランド リー」はどこに設置することを想定されて いますか	「洗濯室」は患者用で「コリンランド リー」は職員用です。 「コインランドリーは」厚生部門内に設置 して下さい。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
048	002	1,2	病棟 共通	特浴 室				「1/病院」とありますが、病院に1つの設置でよいでしょうか	宜しいです。
049	002	1,2	病棟 共通	パン トリー				パントリーは「1/病棟（HCU除く）」「食堂・デイルームに隣接配置すること」とありますが、食堂・デイルームは、諸元表P2に「1/フロア」とあります。 1フロアに2病棟共有の1つの食堂・デイルームを設置する場合、パントリーは1つに集約して2病棟分の機能を担うものを設置してもよろしいでしょうか。	パントリーは1病棟につき、1室設けてください。
050	002	1,2	病棟 共通	ユニ ット シャ ワー				「1ヶ所（整形外科病棟設置）」とありますが、病院に1つの設置でよいでしょうか	1病棟につき、1ヶ所設けてください。 また、整形外科病棟設置分はストレッチャー対応とします。
051	002	1,2	病棟 共通	浴室				「1/病院」とありますが、病院に1つの設置でよいでしょうか	宜しいです。
052	002	1,2	病棟 共通	リハ ビリ 室				「4床室程度の広さとする」とありますが、4床室程度の広さとは具体的に何㎡ぐらいでしょうか。	30㎡程度とします。
053	002	1,2	病棟 共通	リハ ビリ 室				1フロアに1ヶ所とのことですが、面積は合計4床室程度としたうえで、複数個所に分散して設置することは可能でしょうか。	不可とします。
054	002	1,2	病棟 共通	リハ ビリ 室				リハビリ室は、壁などで囲わないオープンなコーナーとして設置することは可能でしょうか。	患者プライバシーに配慮したつくりとしてください。
055	002	1,2					病棟	「病室出入口付近に手指消毒を設置する」ことについて、建築工事での対応内容を平準化するために、ボトルの仕様、設置方法の仕様の明記を希望します。	ボトルは1L噴射ポンプ付きとします。大きさはW96×D86×H173を、アルコーブ内に設置するものとします。
056	002	1,2					病棟 共通 浴室	整形外科病棟に設ける浴室の同時使用人数と大きさ・面積をご教示ください。	個浴槽1ヶ所を想定します。大きさ・面積は経験則にてご提案ください。
057	002	1,2					病棟 共通 浴室 ユニ ット シャ ワー	浴室・ユニットシャワーは有料個室・整形外科病棟以外に設置する必要は無いのでしょうか。	有料個室には、シャワーを設置ください。 浴室は整形外科病棟にのみ、設置ください。 ユニットシャワーは1病棟につき、1ヶ所設けてください。 また、整形外科病棟設置分はストレッチャー対応とします。
058	002	1,2. 病 棟・重 症系病 棟部門	周産期 セン ター	新生児 室				空気清浄度class1000となっていますが、特別配慮する必要がある内容があればご教示頂けないでしょうか（病院設備設計ガイドライン(空調設備編)HEAS-02-2013（日本医療福祉設備協会）では一般清潔区域の扱い）。	諸元表どおりclass1,000の想定をお願い致します。
059	002		周産期 セン ター	LD 新生児 室				LD、新生児室の空気清浄度がclass1,000となっていますが、HEASに準拠し、LDは準清潔区域、新生児室は一般清潔区域と考えてHEPAフィルターは設置無しで宜しいでしょうか。	

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 （加付）	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
060	002							【新生児室】 「 空気清浄度class1,000」の記載です。 空気清浄度の要否・清浄度数値設定について念のため確認させてください。	諸元表どおりclass1,000の想定をお願い致します。
061	002		周産 期セ ンター					「LD・新生児室の空気清浄度class1000」とありますが、病院設備設計ガイドライン等を確認して、LDは清浄度class指定なし、新生児室は清浄度class10,000と考えてよろしいでしょうか。	
062	002							【LD】 「 空気清浄度class1,000」の記載ですが、P1病棟周産期センター等（女性病棟）には「帝王切開手術室は手術部門にて対応するため、動線に配慮する」との記載です。 空気清浄度の要否・清浄度数値設定について念のため確認させてください。	
063							附属 資料	周産期センターの新生児室の施設要求水準として「空気清浄度class1,000」とありますが必要でしょうか。	
064	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	周産期 センター	プレイ ルーム				診療報酬上の小児入院医療管理料に係る加算の施設基準を満たす設えを想定されてますでしょうか。	お見込みのとおりです。
065	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	病棟共 通	洗濯室				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
066	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	病棟共 通	パントリー				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
067	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	病棟共 通	ユニット シャワー				1ヶ所（整形外科病棟設置）ストレッチャー対応と有りますが、整形外科病棟のみの設置でその他の病棟には不要と考えて宜しいでしょうか。	ユニットシャワーは1病棟につき、1ヶ所設けてください。 また、整形外科病棟設置分はストレッチャー対応とします。
068	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	病棟共 通	リハビリ 室				カウンターが「○」となっていますが、想定されている用途をご教示頂けないでしょうか。	一角にカウンターを設置しスタッフコーナーとして使用します。
069	002	1.2.病 棟・重 症系病 棟部門	病棟共 通	リハビリ 室				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
070	002						病棟 共通	「リハビリ室」はオープンルームの仕様でもよろしいでしょうか。	患者プライバシーに配慮したつくりとしてください。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
071	002							オ 病棟階のリハビリテーション室を設けることとありますが、これはスペースを確保する程度でよろしいでしょうか？また、設置する器具等をありましたら、ご指示ください	病棟のリハビリ室の広さは約30㎡とし、患者プライバシーに配慮したつくりとしてください。 特殊な設備は特には必要ありません。
072	002							【リハビリ室】 「 4床室程度の広さとする」との記載ですが、30㎡程度との理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。患者プライバシーに配慮したつくりとしてください。
073	002							【特殊浴】 「 臥浴タイプの特殊浴槽を設置すること」との記載ですが、配置予定の主要な医療機器等（別途工事）欄に「特殊浴槽」の記載があるため、別途と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
074	002							【男性用トイレ】 病棟共通_患者WCに記載の、分散集中型（無料個室4-6室に1室の割合）、車椅子対応トイレ（患者家族用トイレと兼用）とは別に設けるということでしょうか。	男性見舞い客用のトイレは別途で設けてください。
075	002							【授乳室 大】 「授乳室 小」は無いものと理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
076	002							【HCU病棟 オープン病室】 「 医ガスは天井面からの取り出しとする。」との記載ですが、シーリングペンダントではなく天井からのリール式等とするということでしょうか。	医ガスはウォールケアユニット（本工事）からの取り出しを想定します。ただし、将来的にシーリングペンダントを設置できるよう、アンカー等は敷設しておくこととします。
077	002							【眼科】 暗室と眼科の備考（本工事）欄に暗幕の記載がありますが、参考資料2_発注区分表_P6_R-1カーテン・暗幕・ブラインドは発注者の発注区分となっています。別途工事と理解してよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
078	003	3	1. 外来	小児科				基本計画書P18 第5 2 (3) ケ中央処置（ウ）において、「採尿は小児科を除き、中央採尿用トイレにて実施する」とありますが、小児科の採尿、小児用トイレについて、考え方、設置場所、スペック等について教えてください。	小児科外来と採血採尿が近接している場合は、中央で実施を想定します。そうでない場合は、小児科外来付近に小児用トイレの設置し、検体が提出できるようなパスボックスを設置してください。
079	003	3					外来	小児科の近傍に小児用トイレを設けると考えてよろしいでしょうか。	
080	003	3	1. 外来	フリーエリア部分	感染待合			基本計画書P18 第5 2 (3) ス（ウ）において、「内科系ブロック付近に、感染用待合を設置」とあります。 内科系ブロックとは、「 消化器内科、呼吸器内科、血液内科、一般内科、総合診療科」または、「 循環器内科、糖尿病・内分泌内科、腎臓内科」の診療科ブロックのことを指しています。	お見込みのとおりです。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
081	003	3	1. 外来	待合				「必要諸室面積の約40%程度」とありますが、必要諸室面積とはどの部分の面積でしょうか	諸元表における3. 外来部門の「フリーアドレス部分」から「ブロック受付」までを指します。
082	003							【待合】 「必要諸室面積の約40%程度」との記載ですが、必要諸室とは具体的にどの諸室を指していますでしょうか。	
083	003	3	1. 外来	待合				「ブロック受付の付近に災害時用の医ガス・非常用電源を確保する」とありますが、基本計画書P19 第5 2 (3)セ(ア)において、「中央受付、各外来診察室・処置室には、災害時対策用の医療ガス、非常用電源を確保する」とあります。ブロック受付付近、中央受付(総合受付)、各外来診察室・処置室、これらすべてに災害時対策用の医療ガス、非常用電源を設置するという事でよいでしょうか。	宜しいです。
084	003	3	外来	待合				デジタルサイネージを採用するとありますが、情報システムの一部であるため、事業者側では空配管のみを見込むことで宜しいでしょうか。	本体及び敷設・取付費用についても、事業者でお見込みください。備考欄に記載のある患者待合表示システムはデジタルサイネージではないので、ご注意ください。また、総合受付周辺は65インチ、それ以外は50インチの想定としてください。
085	003						待合	デジタルサイネージを採用するとありますが、デジタルサイネージの機器は別途工事、配管を本工事と考えてよろしいでしょうか。	
086	003	3					外来 眼科	診察室兼処置室と眼科検査室に洗面化粧台・洗面カウンター欄に「」表記がありますが、水栓は自動の混合水栓と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
087	003	3. 外来部門	1. 外来	眼科 暗室				TVに「○」がついていますが、想定されている用途をご教示頂けないでしょうか。	不要とします。
088	003	3. 外来部門	1. 外来	小児科 プレイ コーナー				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
089	003						待合	絵画・パネル展示棟のアートコーナーを設けるとありますが、アートやパネル展示は別途工事と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
090	003							【待合】 配置予定の主要な医療機器等(別途工事)に患者待合表示システムが記載されていますが、要求水準書P55では「呼出表示設備の対応を検討し提案・設置すること。」、参考資料2_発注区分表_P6 呼出しモニタは発注者の発注区分となっています。いずれが正でしょうか。	呼出しモニタ本体は発注者の発注区分です。設置位置や台数については提案を求めます。下地補強や空配管については本工事です。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

N o	ページ	番号	項 ()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
091	004	3	2.産婦人科外来	処置室ベッド				「2室×3.8㎡=7.6㎡」、「処置ベッド1台分+リクライニングチェア3台分のスペースを設ける」とあります。 7.6㎡の広さに、処置ベッド1台分+リクライニングチェア3台を配置するということでしょうか。	お見込みのとおりです。 処置室ベッド5㎡がベッド1台分、リクライニングチェア3台分×5㎡の計20㎡が処置室のベッドスペースと想定してください。
092	004	3					産婦人科外来	「処置室 ベッド」は2室とし、処置ベッド1台分+リクライニングチェア3台分の設置スペースを設けるとありますが想定面積から、処置ベッドの部屋とリクライニングチェアの部屋をそれぞれ1室ずつ設けると考えてよろしいでしょうか。	
093	004	3	3.採尿・検体採取中央処置	採尿WC				「一般WCと共用」「男性：小3箇所・大3箇所、女性6箇所、車椅子トイレ1箇所を設ける」とありますが、要求水準書P45 第3章第3 3(オ)gにおいて「外来部門エリアのトイレは、外来部門設置階の各階に、多目的トイレを男女それぞれ1ヶ所以上設け、ベビーシート等を設置すること」とあります。 採尿トイレについては、車椅子トイレは男女共用1ヶ所ということによいでしょうか。	宜しいです。
094	004	3	4.化学療法部門	受付コーナー				「車椅子用トイレとする」とありますが、これは誤植でしょうか。	お見込みのとおり。車いす対応のカウンターを設置します。
095	004	3	4.化学療法部門	前室				「調剤室」の前室ということによいでしょうか	調整室と薬品倉庫の前室です。
096	004	3	4.化学療法部門	調剤室				基本計画書P19 第5 2 (3) ソ(イ)に「外来化学療法室付近に抗がん剤のミキシングルームを設ける」とありますが、諸元表の「調剤室」がミキシングルームのことでしょうか	お見込みのとおりです。
097	004	3	4.化学療法部門	薬品倉庫前室兼用				「前室兼用」とは、どのような意味でしょうか	「調整室」の前室と一体として整備(面積は前室との合計)します。
098	004	3					化療受付コーナー	施設要求水準欄に車椅子用トイレとありますが、車椅子対応のカウンターと読みかえてよろしいでしょうか。	宜しいです。
099	004	3					採尿WC	施設要求水準欄に記載のベビーカーが入るスペースを確保する必要があるのは車椅子用トイレのみと考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
100	004	3					中央処置室処置ベッド	6室との記載がありますが、処置室をカーテンで仕切ること処置ベッド6台分のスペースを確保すると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
101		3						また、その場合はカーテンで仕切られた処置ベッド1台分のスペースの想定面積が5㎡であると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

№	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 □-マ字	その他	質 問	回 答
102	004	3					中央処 置室 待合	施設要求水準欄に採痰コーナーとありますが、採痰室を設けると考えてよろしいでしょうか。	採痰ブースまたは採痰室を設置する想定としてください。
103	004	3. 外来 部門	2. 産婦 人科外 来	受診室				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	授乳室の照明器具発電機回路は「○」とします。
104	004	3. 外来 部門	2. 産婦 人科外 来	婦人科 診察室				備考欄に「エコーの設置を想定する」とありますが、照明器具の調光設備は不要でしょうか。	調光設備の設置を想定してください。
105	004		2. 産 婦人 科外 来					2. 産婦人科外来 婦人科内診室にも患者呼出が必要という認識でよろしいでしょうか。また、患者呼出とは具体的に何が必要でしょうか。	お見込みのとおり必要です。 個別放送設備を設置ください。
106	004		3. 採 血採 尿・検 体採 取 中央 処置					3. 採血採尿・検体採取中央処置室 採血カウンターはブース毎に患者呼出が必要になりますでしょうか。また、患者呼出とは具体的に何が必要でしょうか。	お見込みのとおり必要です。 個別放送設備を設置ください。
107	005	4	手術 部	ME作 業ス ペース				「 $1 \times 15\text{m}^2 = 15\text{m}^2$ 」「ポータブル器材置場の一角に確保」とありますが、ポータブル器材置場（ $3\text{室} \times 15\text{m}^2 = 45\text{m}^2$ ）のうちの1室にプラスして、 15m^2 のME作業スペースを設置することと考えてよいでしょうか	宜しいです。
108	005	4	手術 部	受付				「 $1\text{室} \times 10\text{m}^2 = 10\text{m}^2$ 」「記録コーナー（SS）の一角に設ける」とありますが、記録コーナー（SS）の 35m^2 にプラスして 10m^2 の受付を設置することと考えてよいでしょうか	宜しいです。
109	005	4	手術 部	ポータ ブル器 材置 場				「 $3\text{室} \times 15\text{m}^2 = 45\text{m}^2$ 」を「3ヶ所程度に分散して設ける」とありますが、さらに、「HCU病棟に隣接配置を検討する」「手術部門の中央付近に配置する」との記載もあります。 3室を分散して配置するうえで、HCU病棟に隣接させる室、手術部門の中央に付近に配置する室を設置するという考え方でよいでしょうか。	宜しいです。
110	005	4					手術 部	手術室3-7に笑気ガスが記載されていますが、要求水準の医療ガスにて笑気ガスはありませんので、不要と考えてよろしいでしょうか？	手術室4.5には設置してください。
111	005	4					手術 部	手術ホールの手洗いについては、2か所で15人分を設けるとありますが、同時に15人が利用すると考えてよろしいでしょうか？また、手術用手洗いとして想定器具等ありましたらご教示願えませんでしょうか？	15人が同時に利用する想定です。 手術用手洗い装置については、人工大理石仕様のもので、経験則にて想定ください。
112	005	4. 手術 部門	手術部	IC室				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっており、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	不要とします。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 （加付）	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
113	005	4.手術 部門	手術部	OP患者 WC				ナースコールに加えてインターホンが「○」となっておりますが、使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	不要とします。
114	005	4.手術 部門	手術部	OPス タッフ 更衣室				OPスタッフとは手術看護師を想定されていらっしゃるのでしょうか。非常勤医師なども含まれるか、ご教示頂けないでしょうか。	手術看護師に加え、その他の常勤手術スタッフと非常勤医師も含まれると認識下さい。
115	005	4.手術 部門	手術部	家族待 合				給水、給湯、排水が「○」となっておりますが、手洗器・洗面器の記載がありません。必要な仕様をご教示頂けないでしょうか。	洗面化粧台を設置ください。
116	005	4.手術 部門	手術部	管理ス ペース				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
117	005	4.手術 部門	手術部	手術室 1,2				笑気ガスは不要でしょうか。	不要です。
118	005	4.手術 部門	手術部	手術室 1,2				シーリングペンダントは不要でしょうか。	手術室3.4.5のシーリングペンダントは内視鏡用のものを指しており、その他のシーリングペンダントは全手術室への設置を想定してください。
119	005	4.手術 部門	手術部	手術室 3-7				備考に手術室4,5に笑気ガスを設ける記載がありますが、手術室3,6,7に笑気ガスは不要でしょうか。	不要です。
120	005							【手術室1,2】 標示灯が、本工事と別途工事の両方に記載が合いますが、本工事が正であるとの理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。
121	005							【手術室1,2】 無影灯用架台・アンカーの記載がありませんが、必要との理解でよろしいでしょうか。また発注区分は本工事との理解でよろしいでしょうか。 また、顕微鏡サブ映像用モニター架台・アンカーの記載がありませんが、モニターは壁付であるとの理解でよろしいでしょうか。	無影灯用架台・アンカーは必要（本工事）とします。 顕微鏡サブ映像用モニターはシーリングペンダントに設置する想定とします。画像・電子カルテ情報等のモニターは壁面設置も想定します。
122	005							【手術室3-7】 顕微鏡サブ映像用モニター架台・アンカーの記載がありませんが、モニターは壁付であるとの理解でよろしいでしょうか。	顕微鏡サブ映像用モニターはシーリングペンダントに設置する想定とします。画像・電子カルテ情報等のモニターは壁面設置も想定します。
123	005							【ポータブル器材置場】 「HCU病棟に隣接配置を検討する」「3箇所程度に分散して設ける」との記載ですが、1室はHCUに隣接配置を検討し、残りは分散して配置するものとの理解でよろしいでしょうか。	宜しいです。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

№	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
124	005							【汚物処理室】 「足洗浄スペースを隣接させて設ける」との記載ですが、諸室名に足洗浄スペースの記載が見当たりません。要求水準事項等をご教示ください。	室内に配置してください。ステンレス製の地流し・シャワー水栓を設置して下さい。
125	006	4					手術部 仮眠室	基本計画書（P37）ウ 職員所要室（エ）に手術部に当直室を設置すると記載があります。 諸元表記載の仮眠室は当直室と読みかえてよろしいでしょうか。	宜しいです。
126	006	4.手術 部門	手術部	医師控 室				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	給湯を設けることとします。
127	006	4.手術 部門	手術部	職員用 トイレ				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
128	007	5					救急部 門 救急処 置室 処置 ベッド	4部屋との記載がありますが、カーテンで仕切ること処置ベッド4台分のスペースを設けると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
129		5						また、その場合はカーテンで仕切られた処置ベッド1台分のスペースの想定面積が5㎡であると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
130	007	5.救急 部門	救急部 門	救急事 務				コンセントが一般用のみとなっておりますが、発電機電源は不要でしょうか。	コンセント発電機電源を設けてください。
131	007	5.救急 部門	救急部 門	救急診 察室				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてください。また、スタッフ用手洗器は自動式混合水栓としてください。
132	007	5.救急 部門	救急部 門	時間外 投薬窓 口				コンセントは一般用、照明器具は発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	コンセント一般用、照明器具一般用・発電機電源を設けてください。
133	007	5.救急 部門	救急部 門	初療室				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてください。また、スタッフ用手洗器は自動式混合水栓としてください。
134	007	5.救急 部門	救急部 門	トリ アージ ブース				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	給湯を設けることとします。
135	007	5.救急 部門	救急部 門	トリ アージ ブース				シャワー用水栓が「○」となっておりますが、その使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	洗体室と同様に使用します。
136	007	5.救急 部門	救急部 門	風除 室・洗 体室				LAN電子カルテ用が「○」となっておりますが、その使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	非常時の電子カルテの使用を想定しています。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
137	007	5.救急 部門	救急部 門					自家用車がアクセスしやすい位置とは時間 外出入口へのアクセスと考えてよろしいで しょうか。	宜しいです。
138	007		救急部 門					救急部門 待合は患者呼出は不要という認 識でよろしいでしょうか。	表示システムは不要です。個別放送設備は 設置して下さい。
139	008	6	中央 材料 室					「手術部門に隣接配置とする」とありますが、基本計画書P26 第5 6 (3) オ (ア)において「物品搬送に考慮し、手術 部と近接な配置とする」とあります。近接 配置でよいでしょうか。	近接配置でも問題ありません。ただし、物 品搬送動線には考慮した配置としてくだ さい。
140	008	6					中央材 料室 Ro水機 械室	RO水送り配管の配管先は中央材料室内の必 要箇所とHCU病棟の透析用配管取り出し口 と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
141	008	7	薬剤部	調剤 室				調剤室、制剤室、注射製剤室、薬品保管 庫、薬渡し窓口は、一体として計230㎡を 設置するということによいでしょうか	宜しいです。
142	008	7	薬剤部	製剤室				製剤室は調剤室と一体で設けるとあるが、 IVH製剤のための部屋ととらえ、クリーン ベンチを設置して居室とすることでよいで しょうか。	宜しいです。
143	008	7	薬剤部	配薬 カート 置き場				配薬カート置き場として30台分(40㎡)と なっています。この配薬カートとは、与薬 カート(内服薬)及び注射薬カートを指す と考え、それら合計30台と捉えてよろしい でしょうか。	宜しいです。
144	008	7.薬剤 部門	薬剤部	事務室 兼カン ファレ ンス室				給湯が「○」となっておりますが、スタッ フ用手洗器は「自動・単」となっており、 給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてくださ い。また、スタッフ用手洗器、自動式混合 水栓を設けてください。
145	008	7.薬剤 部門	薬剤部					調剤室と一体で設ける製剤室・注射製剤 室・薬品保管庫・薬渡し窓口の各室面積は 調剤室の230㎡に含まれていると 考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
146	009	8	1.放射 線診 断	(血管 撮影 室) 同上 前室				「室数：2室」とあり、また、「血管撮影 室2室の共有とするが、間で2室に区切れる ようにする」とあります。 室数としては血管撮影室2室の共有で1室 を設置し、間仕切り等で2室に区切れる仕 様ということによいでしょうか。	宜しいです。
147	009	8	1.放射 線診 断	CT室 前室・ 前処 置・回 復室				CT室前室と前処置と回復室を兼ねる部屋 を、CT室(2室)に隣接してそれぞれ1室 ずつ設置するという理解でよいでし ょうか。	宜しいです。
148	009	8	1.放射 線診 断	ESWL				30㎡ に、更衣ゾーン、患者用WCの面積も 含みますか	含みます。

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 □-マ字	その他	質 問	回 答
149	009	8	1.放射線診断	MRI室前室・前処置・回復室				MRI室前室と前処置と回復室を兼ねる部屋を、MRI室(2室)に隣接してそれぞれ1室ずつ設置するという理解でよいでしょうか。	宜しいです。
150	009	8	1.放射線診断	MRI室前室・前処置・回復室				「MRI室2室共通」とは、どういう意味でしょうか	MRI室前室と前処置と回復室を兼ねる部屋を、MRI室(2室)に隣接してそれぞれ1室ずつ設置します。
151	009	8	1.放射線診断	受付				「CT・MRI専用は1ヶ所設ける」とありますが、各1ヶ所設置ということでしょうか、共用で1ヶ所設置ということでしょうか	近接している場合は共用でも問題ありません。
152	009	8	1.放射線診断	診察面談室				基本計画書P15 第5 2(2)エ 1において、「放射線科は部門に診察室を配置」とありますが、この診察室というのは、諸元表の「診察面談室」のことでしょうか	お見込みのとおりです。
153	009	8	1.放射線診断	乳房撮影室				「個別の待合(4人程度)を設ける」とありますが、この待合部分の面積は、乳房撮影室30㎡(5m×6m)に含まれていますか。	含まれておりません。同部門の待合に含まれています。
154	009	8					放射線診断透視更衣室	施設要求水準欄に大きな透視室に接続すると記載がありますが、3室すべての更衣室が接続する必要があると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
155	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	CT室更衣室				ナースコールは必要ないでしょうか。	不要とします。
156	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	MRI更衣室				ナースコールは必要ないでしょうか。	不要とします。
157	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	一般撮影室(立位・臥位)				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。またその場合、救急部門に近接した1室の特殊電源に発電機電源が必要という理解で宜しいでしょうか。	一般撮影室3室において、特殊電源にも発電機電源を見込んでください。
158	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	患者WC(X-TV室外)				調光設備が「○」となっておりますが、室の用途から不要と考えてよろしいでしょうか。	不要とします。
159	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	血管撮影室・同上前室				血管撮影室・同上前室共に空気清浄度class10,000となっておりますが、血管撮影室の空気清浄度が確保されれば前室は10,000不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおりとしてください。
160	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	スタッフWC				スタッフ用手洗器は「自動・混」となっておりますが、給湯が「○なし」となっており、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	給湯を設けることとします。
161	009	8.放射線検査部門	1.放射線診断	透視更衣室				調光設備が「○」となっておりますが、室の用途から不要と考えてよろしいでしょうか。	不要とします。
162	009						1～26行目	【右から1列目 配置予定の主要な医療機器等(別途工事)】 各放射線用の撮影装置がございますが、発熱量等の仕様をご教示願います。	複数機種で対応が可能なように計画してください。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

N o	ページ	番号	項 ()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
163	010	9	1				検体検査室	検体検査室の衛生器具としてシャワー水栓が記載されていますが、流し台に設置するシャワー付きシングルレバー混合水栓と考えてよろしいでしょうか？	お見込みのとおりです。
164	010	9	1. 検体検査室	検体検査室				「 外来の採血部門と隣接配置とする」とあり、また、同P9の別欄には「採血部門との動線短縮に配慮し、隣接配置を検討する」とあります。隣接配置は絶対でしょうか、検討の結果、近接配置等の提案も可能でしょうか	採血カウンターと検体検査室はいずれも臨床検査技師が業務を行うため、できるだけ、隣接配置を検討してください。
165	010	9. 検査部門	2. 細菌検査	前室				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてください。また、スタッフ用手洗器は自動式混合水栓としてください。
166	010	9. 検査部門	4. 生理検査	ABI室				筋電図・神経室と一室配置するABI室の室面積は筋電図室・神経室の10㎡に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
167	010	9. 検査部門	4. 生理検査	受付				カウンターに「○」の記載がありませんが、カウンターは不要と考えてよろしいでしょうか。	必要です。
168	010	9. 検査部門	4. 生理検査	エコー室小				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっております、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてください。また、スタッフ用手洗器は自動式混合水栓としてください。
169	010	9. 検査部門	4. 生理検査	エコー室大・小				特殊電源の仕様をご教示頂けないでしょうか。またエコー室小の特殊電源は不要でよろしいでしょうか。	不要です。
170	010	9. 検査部門	4. 生理検査					心電図と一室配置する呼吸機能室/RHI・SPP室/PWV室の各室面積は心電図室の30㎡に含まれていると考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
171	010							【試薬保管庫】 「 適切な温度管理ができる仕様とする」との記載ですが、これは別途工事で設置するプレハブ保管庫に係る記載であるとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
172	011	10	2. 霊安室・病理解剖室	切出室				「解剖室と一室配置とする」とありますので、解剖室30㎡と切出室15㎡ で1室（計45㎡）の設置ということでよいでしょうか。その場合、2室の間仕切り等はどのように考えればよいでしょうか	宜しいです。 2 室間の間仕切りは不要です。
173	011	10	2. 霊安室・病理解剖室	前室				「US+更衣室」は誤植でしょうか	誤植ですので削除とします。
174	011	10	2. 霊安室・病理解剖室	霊安室				1 室20㎡ とありますので、「3m×4m程度」は誤植でしょうか	霊安室に関しては1室20㎡とします。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

№	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 （加付）	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
175	011	11	MEセンター	ME管理室				「1室×5㎡=5㎡」「ME室と一体的に設ける、科長の執務、面談スペース」とありますが、ME室（80㎡）とあわせて計85㎡のMEセンターの設置でよいでしょうか。ME室とME管理室との間には、間仕切り等が必要でしょうか。	ME室80㎡、ME管理室5㎡として、設置ください。また、ME室とME管理室の間の間仕切り不要です。
176	011	11	MEセンター	ME室				「個人用透析装置、RO装置、透析材料の他場所を別途適宜設ける」とありますが、他場所とは、「保管場所」の誤植でしょうか	他場所 保管場所と読み替えます。
177	011	11					MEセンター	ME室の特殊排水の欄に○がありますが、誤記と考えてよろしいでしょうか？	誤記です。
178	011	10.病理検査	1.病理検査	切出室・固定室				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
179	011	10.病理検査	1.病理検査	顕微鏡室				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
180	011	10.病理検査	1.病理検査	染色・封入・細胞診検体処理				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
181	011	10.病理検査	1.病理検査	包埋・薄切室				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
182	011	10.病理検査	2.雪安室・病理解剖室	ロビー・エントランス				給湯が「○」となっておりますが、スタッフ用手洗器は「自動・単」となっており、給湯は不要と考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおり、給湯を設けてください。また、スタッフ用手洗器は自動式混合水栓としてください。
183	011	10.病理検査	2.雪安室・病理解剖室	ロビー・エントランス				TVが「○」となっておりますが、その使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	通常のTV視聴を想定しています。
184	012	12	内視鏡検査室	患者用更衣室男女				「10人×0.35人/㎡」とありますが、「0.35㎡/人」の誤植でしょうか	誤植ですので0.35㎡/人と読み替えます。
185	012	12	内視鏡検査室	透視撮影室				「1室×42㎡=42㎡」と、「6m×8m程度」という記載があります。「1室×48㎡=48㎡」としてよいでしょうか。	撮影室6m×6m、操作室6m×2mの計48㎡としてください。
186	012							【透視撮影室】 面積が記載箇所によって異なりますが48㎡を正と考えてよろしいでしょうか。	

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

№	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 （加付）	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
187	012	12	内視鏡検査室	内視鏡室				「5室×20㎡＝100㎡」の面積に加えて、さらにもう1室（3.6m×5.5m程度）の将来拡張スペースを確保するという理解でよろしいでしょうか	お見込みのとおりです。
188	012	12	内視鏡検査部門	内視鏡室				内視鏡室の将来拡張スペースは、設置予定の5部屋に加えて設けると考えてよろしいでしょうか（合計6室）。	
189	012	12.内視鏡検査部門	内視鏡検査室	内視鏡室				内視鏡室の将来拡張用の1室は内視鏡室の室数5以外に確保すると考えてよろしいでしょうか。	
190	012	12					内視鏡洗浄室	洗浄機の想定台数があればご教示下さい。	5 台の想定とします。
191	012	13	リハビリテーションセンター	作業療法室（ADLコーナー）				「理学療法室と同一室とする」とありますが、理学療法室の規模は、作業療法室を含めて有効面積300㎡でよいでしょうか。	宜しいです。
192	012	12.内視鏡検査部門	内視鏡検査室	内視鏡室				コンセント発電機電源が「○」、コンセント特殊電源が「○」となっていますが、特殊電源にも発電機電源が必要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
193	012		リハビリテーションセンター	スタッフエリア				製氷機が本工事と別途工事に記載があります。別途工事と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
194	013	14	栄養課	栄養係事務室				「配膳室が目視確認できる場所に配置すること」とありますが、「配膳室」とはどの部屋のことをしめしていますか	栄養課事務室の の配膳室は、ともに調理室に読み替えます。
195	013	14.栄養課部門	栄養課	栄養課事務室				配膳室とは調理室と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
196	013	14	栄養課	検収室				「栄養管理室に近接し、かつ業者からの搬入が容易な場所に設置すること」とありますが、「栄養管理室」とはどの部屋をしめしていますか。「栄養課事務室」のことでしょうか。	宜しいです。
197	013	14.栄養課部門	栄養課	検収室				栄養管理室とは栄養課事務室と考えてよろしいでしょうか。	
198	013	14	栄養課	冷凍室				「4～5日分の食品が保管可能な冷蔵庫を設置すること」とありますが、「冷凍庫」の誤植でしょうか	誤植ですので冷凍庫に読み替えます。
199	013	14					栄養課	栄養課の栄養課事務室・事務室のガスがありますが、試作等の際に利用するものでしょうか？その場合にレンジフードも必要になりますでしょうか？	ガスは不要とします。
200	013	14.栄養課部門	栄養課	事務室				ガスが「○」となっておりますが、その使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付ナ)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
201	013	14						栄養科部門の冷蔵室、冷凍室、チルド室、食品庫、倉庫、調理室、盛付スペース、配膳プールに発電機電源と無停電電源の双方の供給指定がありますが、厨房エリアのため発電機電源の供給のみの対応と考えてよろしいでしょうか。	発電機電源の供給のみの対応とします。
202							緒元表ページ13	緒元表14. 栄養課部門、栄養課に設置される冷蔵室、冷凍室、チルド室、食品庫、倉庫、調理室、盛付スペース、配膳車プールに無停電電源装置による電源の要求があるが、発電機電源の供給で支障がありますか？ 無停電電源装置の対象機器、要求される理由をご教示いただけないでしょうか。	無停電電源は不要とし、発電機電源の供給とします。 災害時に使用する調理器具は経験則にて設定してください。
203	013		栄養課					冷蔵室、冷凍室、チルド室、食品庫、倉庫、調理室、盛り付けスペース、配膳車プールに無停電電源が必要とありますが、冷蔵庫負荷を想定し、発電機電源の間違いと理解して宜しいでしょうか。	宜しいです。
204	013	14. 栄養課部門	栄養課	各室				コンセント無停電電源の用途についてご教示頂けないでしょうか。また非常用電源について、災害時に使用する調理器具の想定についてご教示頂けないでしょうか。	無停電電源は不要とします。 災害時に使用する調理器具は経験則にて設定してください。
205	013	15					PFM部門	「説明相談ブース カウンター」はプライバシーに配慮していれば雁行型としなくてもよろしいでしょうか。。	説明相談ブースについては、パーティション等を設けても一直線の配置は望ましくありません。雁行型とします。
206	013	14. 栄養課部門	栄養課	事務室				ガスが「○」となっておりますが、その使用用途の想定をご教示頂けないでしょうか。	ガスは不要とします。
207	013	14. 栄養課部門	栄養課	配膳車プール				温冷配膳車：10台程度（病棟部門＋透析部門）と記載がありますが、病棟部門だけの場合に台数に変更がある場合、ご教示頂けないでしょうか。	透析部門は不要とします。台数に変更はございません。
208	013	15. PFM部門	PFM部門	説明相談個室				給水、給湯、排水が「○」となっておりますが、手洗器・洗面器の記載がありません。必要な仕様をご教示頂けないでしょうか。	手洗器・洗面器、給水、給湯、排水は不要とします。
209	014	16	管理系諸室	当直センター				「1室×80㎡＝80㎡」「医師用として当直室6室とユニットシャワー2ヶ所を設けること」とありますが、男女の区別等はありませんか。	ございません。
210	014	16	管理系諸室	当直センター				「当直センター（US2室+当直室6室）」は、どのフロアへの設置を想定されていますか。（どの諸室に近接等）	特に指定しません。動線上、使いやすい場所に設置して下さい。
211	014	16	管理系諸室	当直センター				この「当直センター（80㎡ US2室+当直室6室）」は、諸元表P7の「救急当直室 6室 ×6㎡＝36㎡」と同一ではなく、別に設置という理解でよいでしょうか。	お見込みのとおりです。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
212	014	16	管理系諸室	当直センター				<p>諸元表より、本計画における「当直室」および「仮眠室」の設置は下記でよろしいでしょうか。</p> <p>当直室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ P2 病棟/周産期 医師当直室 1室 ・ P2 病棟/HCU 当直室 2室 (医師当直室、看護師当直室) ・ P7 救急部門 救急当直室 6室 (6室 × 6m² = 36m²) ・ P8 薬剤部門 当直室 1室 (1室 × 6m² = 6m²) ・ P9 放射線部門 当直室 1室 (1室 × 6m² = 6m²) <p>ユニットシャワーを設置)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ P10検査部門 当直室 1室 (1室 × 6m² = 6m²) ・ P14管理部門 当直センター 医師用6室+US2室 (80m²) ・ P15管理部門 医事課当直室 1室 (1室 × 6m² = 6m²) ・ P15管理部門 事務当直室 1室 (1室 × 6m² = 6m²) <p>仮眠室</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ P1 病棟 仮眠室 (2室/707) ・ P6 手術部門 仮眠室 3室 (3室 × 12m² = 36m²) <p>男女区分 2段ベッドの設置を想定)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ P7 救急部門 仮眠室 3室 (3室 × 5m² = 15m² 個室) 	<p>宜しいです。 また、当直センターのUS（ユニットシャワー）は4室とします。</p>
213	014	16	管理系諸室	メディカルスタッフスペース				<p>「1室×20m²=20m²」「医局内に設けること」とありますが、医局（450m²）とあわせて計470m²のスペースを設置すればよいでしょうか。</p> <p>また、医局とメディカルスタッフスペースの間には、間仕切り等が必要でしょうか。</p>	<p>計470m²で宜しいです。 間仕切りについては不要とします。</p>
214	014	16	管理系諸室	ユニフォームストック				<p>ユニフォームストックを「各職員更衣室に設置すること」「更衣室セキュリティの外側に設けること」とありますが、「職員更衣室 男/女」に記載の「清潔ユニフォーム及び不潔ユニフォーム置場が設置可能なスペース」との違いを教えてください</p>	<p>清潔ユニフォーム及び不潔ユニフォーム置場が設置可能なスペースはユニフォームストックを指しています。 更衣室面積にユニフォームストックの面積は含まれておりません。</p>
215	014	16	管理系諸室	レディーススペース				<p>どのような使用目的のスペースでしょうか。</p> <p>また、設置予定の家具、什器備品等のイメージはありますか。</p>	<p>主に休憩スペースとしての使用を想定するため、流し台、洗面化粧台、電源等をご準備ください。搾乳行為を想定しますので、プライバシーに配慮した計画としてください。</p>
216	014	16	管理系諸室	レディーススペース				<p>2室（各10m²）を設置するとありますが、設置する階の想定はありますか。</p> <p>また他の諸室との位置関係等の条件はありますか。</p>	<p>設置場所をご提案にお任せいたします。</p>
217	014	16	管理系諸室	看護実習室				<p>「移動間仕切り」とありますが、「可動間仕切り」でしょうか。</p>	<p>移動間仕切り（スライディングウォール）です。</p>
218	014	16	管理系諸室	講堂兼職員食堂				<p>「パントリー・WC・厨房30m²」を含んで、合計300m² という理解でよいでしょうか。</p>	<p>宜しいです。</p>

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
219	014	16	管理系諸室	講堂 兼職員食堂				研修会、講演会、学術発表会に活用されることですが、院外の人も参加される催しを実施予定でしょうか。	お見込みのとおりです。
220	014	16	管理系諸室	職員休憩室				「7室×30㎡=210㎡」「1階-7階に各1箇所設置すること」とありますが、8階建の場合、8階には設置する必要がないということでしょうか。 あるいは、階数にかかわらず、各階に1室30㎡の職員休憩室を設置するという考え方でよいでしょうか。	階数にかかわらず、各階に1室30㎡の職員休憩室を設置してください。
221	014	16					管理系諸室 当直センター	基本計画書(P37)ウ 職員所要室(エ)に当直室の配置について記載がありますが当直センターも救急エリアに設けると考えてよろしいでしょうか。	諸元表に記載があるように当直センターとは別に救急エリアに救急当直室を設けます。当直センターは救急エリア内にある必要はありません。
222	014	16						管理系諸室の「レディーススペース」の具体的な用途、設置場所についてご指示願います。	主に休憩スペースとしての使用を想定するため、流し台、洗面化粧台、電源等をご準備ください。搾乳行為を想定しますので、プライバシーに配慮した計画としてください。 設置場所をご提案にお任せいたします。
223	014	16. 管理部門	管理系諸室	会議室大				健診室としての機能も兼用するとのことですが、健診室の利用は一般利用が対象と考えてよろしいでしょうか。	一般利用を想定してください。
224	014							【職員休憩室】 「1階-7階に各1か箇所設置すること」との記載ですが、病棟にはP1記載の休憩室を設けるため、病棟には不要であるとの理解でよろしいでしょうか。	必要です。各階に配置してください。
225	015	16	医事課・事務室	事務室				「2室×80㎡=160㎡」とありますが、2室の内容の違いはありますでしょうか。	総務系職員の執務スペースやMTGスペースとしての利用を想定しています。 外部業者の出入り(納品・検収等)が想定されるため、動線・セキュリティに配慮した配置と指定下さい。
226	015	16	医事課・事務室	事務室				「金庫を設置する」とありますが、事務室2室共に設置が予定でしょうか	1室のみとします。
227	015	16	医事課・事務室	医療安全室				「医療安全室」と「感染対策室」を併せて1室20㎡でよいでしょうか。 2室の間には間仕切り等が必要でしょうか	1室20㎡で宜しいです。2室の間には間仕切りを設置し防音対策をしてください。
228	015	16	共用	WC				「4室×48㎡=192㎡」とありますが、どのフロアへの設置を想定されていますか。	外来を含む各フロアへの設置を想定しています。
229	015	16	共用	車椅子収納エリア 寝台EV付近				「1室×5㎡=10㎡」「5台分 寝台EV付近」とありますが、何階の寝台EV付近を想定されていますか。	1階を想定しています。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

N o	ページ	番号	項 ()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
230	015	16					医事課 当直室	医事課の当直室は基本計画書（P37）ウ 職員所要室（エ）に記載のある「中央監視（事務職員）」と同一の当直室と考えてよろしいでしょうか。	医事課の当直室は医事課当直室を指します。中央監視（事務職員）は事務当直室を示します。
231	015	16.管理部門	医事課・事務室	医事課当直室				コンセント発電機電源が「○」で、照明器具発電機回路は「○なし」のため、コンセントについても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	照明器具発電機回路は「○」とします。
232	015	16.管理部門	医事課・事務室	医療安全室 感染対策室				同一室となっておりますが、空調運転時間が医療安全室は「定時」、感染対策室は「24時間」となっておりますが、「定時」と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
233	015	16.管理部門	厚生部門	組合室 兼倉庫				給水、給湯、排水が「○」となっておりますが、手洗器・洗面器の記載がありません。必要な仕様をご教示頂けないでしょうか。	不要とします。
234	015	16.管理部門	厚生部門	コインランドリー				利用対象は職員用と考えてよろしいでしょうか。	宜しいです。
235	015	16.管理部門	厚生部門	コインランドリー				照明器具発電機回路が「○」で、コンセント発電機電源は「○なし」のため、照明器具についても一般用のみで良いと考えてよろしいでしょうか。	要求水準書どおりとしてください。
236	015	16.管理部門	厚生部門	ラウンジ スペース				給水、給湯、排水が「○」となっておりますが、手洗器・洗面器の記載がありません。必要な仕様をご教示頂けないでしょうか。	洗面化粧台を設置ください。
237	015		厚生部門					売店スペースは法定設備以外の空調・衛生等は本工事でしょうか。また、それ以外の諸室で別途工事となるものはあるでしょうか。	売店における、給排水衛生工事、電源・照明・空調工事、子メーター、その他法規上設置が必要な設備、及びそれともなうスリーブの設置が本工事です。
238	016	18						医療情報部門のサーバー室、情報管理室に発電機電源と無停電電源の双方の供給指定がありますが、要求水準書52ページに情報用無停電電源装置の設置は別途とあります。こちらに準じ、発電機電源のみの供給と考えてよろしいでしょうか。尚、情報用の無停電電源の供給が必要場合はその供給先と電源容量をご指示願います。	サーバー室と情報管理室には発電機電源のみの供給で問題ありません。
239	016	18.医療情報部門	サーバー室	サーバー室				システム更新時の予備スペースはサーバー室想定面積30㎡以外に確保すると考えてよろしいでしょうか。	更新用のスペースはサーバー室内に確保してください。予備分を含め45㎡に変更します。
240	016						12行 目	【7列目_施設要求水準】サーバーラック15本と記載ございますが、発熱量をご教示願います。	経験則での想定をお願いします。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
241	016							固定電話はアナログ回線とするとありますので、デジタル多機能ではなく、アナログ一般電話を300台用意すればよろしいでしょうか。異なる場合は、調達すべきアナログ一般電話とデジタル多機能電話の台数をご教示ください。	アナログ一般電話を200台、デジタル多機能電話を100台とします。
242	016							サーバーラック15本と床置き型送風機を室内に設置するだけで、30㎡に収めるのは難しいと考えます。メンテナンススペースも必要でしょうか。	室面積を45㎡とし、メンテナンススペースも室内に確保してください。
243	016							院内全てのサーバーを集約配置できるスペースに加え、システム更新時の予備スペースを確保することとありますが、同スペースはサーバーラック15本に含まれているとの理解でよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
244	016							「中央監視室」には、当直室または仮眠室は必要ないでしょうか。	事務職員が中央監視を行うため、不要（事務当直室は要）です。
245	052	3	3	オ	イ	d		要求水準書には、情報系無停電電源装置は別途工事とすること。とあるが、緒言表ページ16の18.医療情報部門、サーバー室の備考（本工事）にはUPSが記載されています。要求水準書では、情報用設備は配管のみ本工事、装置機器は別途工事と読み取れる為、UPS（無停電電源装置）は別途工事と考えて宜しいでしょうか？	サーバー室には発電機電源のみの供給で問題ありません。
246	052	3	3	オ	イ	d		無停電電源について、患者の生命維持に関連する精密医療機器に対して、安定した質の良い無停電電源設備を設置すること。その無停電電源設備は別の用途に兼用しないこと。との記載がありますが、緒言表（P13）の栄養課の中で、冷蔵庫、冷凍庫、調理室などにも無停電電源コンセントを必要とされております。これらの電源は、病院運営上必要な負荷として、発電機電源と理解して宜しいでしょうか。	栄養課の冷蔵庫、冷凍庫、調理室などにも無停電電源コンセントは不要とし発電機電源とします。
247	054	3	3	オ	イ	i		院内通話はFMCを想定すること。と記載がありますが、通信会社との契約も含まれるのでしょうか。契約の費用は本工事に含まれるのかご教授願います。	契約は発注者にて行います。
248	054	3	3	オ	イ	J		情報用設備機器（サーバー、ルーター、HUB等）及び配線は全て別途工事とし、配管、ケーブルラック等の敷設及び配線経路の確保を本工事と考えて宜しいでしょうか？	お見込みのとおりです。
249	058	第3	3	(3)	カ	(イ)	a	「病室は、感染防止を考慮したゾーニングを行うこと。陰圧設備は本工事とし、・・・」との記載がありますが陰圧設備は感染病室とその前室に限ることと宜しいでしょうか。	病棟については、左記の内容で問題ありません。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項()	大項目 加付	小項目 (加付)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
250	060	3	3	カ	イ	d		自動制御設備で・「部門別、テナント別及びエネルギー種別ごとにエネルギー消費量を監視・計測・・・」とありますが、部門別とは附属資料 諸元表・凡例の表に記載されている部門名ごとということでしょうか。	宜しいです。 ただし病棟は病棟毎に計測可能としてください。
251	061	第3	3	(3)	キ	(イ)	a	P60「手術用手洗い装置は水道水での供給とするが、・・・」との記載に対してP61b.給水設備 には「医療用水(手術用手洗い、病理検査部手洗い他必要箇所)は本工事とする」とあります。手術用手洗い装置への滅菌水の供給は不要と考えて宜しいでしょうか。	宜しいです。
252	062	3	3	キ	イ	b		「医療用水設備(手術室手洗、病理検査部手洗い他必要箇所)は本工事に含む」とありますが(b)の中で「手術用手洗装置は、水道水での供給」とあります。手術用手洗いは水道水として宜しいでしょうか。	宜しいです。
253	【建築等】							「医療用流し台」の仕様についてご教示頂けないでしょうか。	いわゆるシステムキッチンとは異なり、流し台の仕様・シンクの形状・水栓の形状等を使用用途に応じて検討し製作するものを指します。 天板：メラミン化粧板、シンク：ステンレス製、引出・扉他金物一式を見込んでください。
254	【諸元表について】							諸室の種類に応じて、当然備えるべきものの・・・「ペーパータオル」「ハンドドライヤー」とありますが、その仕様・数量は提案によるものと考えてよろしいでしょうか。	ハンドドライヤーは両面吹き出しタイプ、風速80m/s程度の仕様とします。 数量は提案によります。
255	002 015						病院 共通 厚生 部門	病棟共通の「洗濯室」(1/病院)と厚生部門の「コインランドリー」は各々別に設置が必要でしょうか？	病棟の「洗濯室」は患者用、「コインランドリー」はスタッフ用です。各々別に設置します。
256	2枚目 表紙の 次						23行 目	「また、病院機能上、各種医療機器機能上、診療報酬基準、法令順守、保守管理等で当然必要となる設備については適切に計画すること。」との記載ですが、新病院で取得を予定している診療報酬をご教示ください。 急性期一般入院料、食堂加算、リハビリ関係は除く	現在想定されている診療機能で取得出来る基準は全て取得するものとします。
257	全体							手指乾燥機の欄は、以下の室のみの設置と考えてよろしいでしょうか？ ・2ページ目：病棟共通WC ・4ページ目：採尿WC ・15ページ目：共用WC	要求水準書等に記載の通りとします。
258	全体							別途工事として主要な医療機器で想定型番をご教示願います。特に以下の機器は想定機器により大きな違いがあります。 ・放射線機器 ・病理・解剖関係機器 ・薬剤関係機器	複数機種で対応が可能なように計画してください。

入札説明書「別添資料１ 要求水準書 付属資料 諸元表・凡例」 に関する質問書の回答

No	ページ	番号	項（ ）	大項目 加付	小項目 (加付ナ)	大項目 ローマ字	その他	質 問	回 答
259	全体							<p>WC、倉庫等で空調運転時間に記載のある場合は、空調が必要でしょうか？周囲が空調状態にあり、換気等で空調状態と同等であれば空調不要で換気のみとしてよろしいでしょうか？</p> <p>・1ページ目：汚物処理室 大、清潔リネン庫 ・5ページ目：汚物処理室、診療材料保管庫 ・12ページ目：内視鏡機材室 13ページ目：栄養課倉庫、備蓄倉庫 ・15ページ目：医事課湯沸室、共用WC</p>	<p>要求水準書等に基づいて空調設備を設置してください。換気設備については、臭気のある室については換気回数を適正にご判断ください。</p>
260			【全般】					<p>入札説明書の回答で33,757.47㎡で計画を行うことと御回答をいただきましたが、当初想定面積より約6%の面積縮減となります。単純に共用部のみを縮減する計画は難しいと考えますが、要求水準に「面積を記載されている諸室」も含めた面積縮減を行うということでご覧いただけますでしょうか。</p>	<p>延床面積35,000㎡は要求水準ではなく、あくまで想定です。要求水準としては下限値を設け-3%の範囲にて提案してください。なお、上限値は設定しません。別添資料１要求水準書 付属資料 諸元表・凡例に基づき各面積の設定を行ってください。数値については敷地範囲内の延床面積としての数値とします。</p>
261							WC トイレ	<p>大便器は壁付けタイプと床置きタイプがございますが、事業者による設定タイプの判断となるとばらつきが生じます。清掃性の確保を考慮して、すべての大便器を壁付けタイプとすることの明記を希望します。</p>	<p>すべての大便器を壁付けタイプとします。</p>
262							建築等 凡例	<p>一覧表では洗面化粧台と洗面化粧カウンターが同一欄となっていますが、仕分について考え方がありましたらご教示いただけますでしょうか。</p>	<p>病棟の食堂や患者WC、浴室の脱衣室など車椅子での使用が想定される場合は洗面化粧カウンターの設置とします。</p>
263								<p>必要諸室の想定面積と備考に記載されている室の大きさが異なる場合には、想定面積を採用すると考えて宜しいでしょうか。</p>	<p>備考に記載されている室の大きさを正とします。</p>