

清掃事務所整備工事 焼却炉棟(焼却炉施設・排ガス高度処理施設)外壁アスベスト除去工事

工事期間

平成31年1月30日～平成31年2月28日

管理値

10本/L以下（大気汚染防止法規制基準）

計測位置 計測日	敷地境界付近【4方向】 (単位:本/L)				作業場内 (単位:本/L)	備考
	南	東	北	西	出入口	
H30.9.18	0.2	0.2	0.1	0.1未満	-	《着手前》
H31.1.21	-	-	-	-	0.2	《除去作業前》
H31.1.30	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.7	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.14	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.21	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	《除去作業中》
H31.2.28	0.3	0.1	0.1未満	0.1	0.7	《除去作業中》
H31.3.4	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.3	《除去作業後》

