

(仮称) 市立川西こども園整備工事についての説明会

日 時：平成31年1月27日 午前10時～

場 所：川西小学校 やなぎホール

次 第：1、こども未来部長 あいさつ

2、(仮称) 市立川西こども園整備工事についての説明

3、質疑応答 (主なご意見・ご質問 と 市の回答 の要旨は 以下のとおり)

ご意見・ご質問 (要旨)	回 答 (要旨)
こども園の建物は地震対策がされていますか。	この建物は鉄骨造で、建築基準法で定められた耐震強度を満たした建物となるように設計しています。
仮囲いとキャスターゲートで工事現場を区切っていますが、サッカーボールなどが入らないよう地面との間の隙間をなくしてください。	正門と道路からの進入路には仮設のパネルゲート、校庭との境界の一部はキャスターゲート、仮設保育所に入るための出入口等には地面との間はありませんが、仮囲いは地面との間がない仕様とします。
川西保育所にはアスベストが含まれていたそうですが、どのように撤去するのですか。	保育所事務室の内壁にアスベストが含まれていましたが、非飛散性で綿状のものではありません。関係法令に基づいて、壁を1枚ずつ丁寧にとりはずしていきます。
正門が工事ヤードとなり小学生は登下校できなくなりますが、通学路はどのようになりますか。 また、ゴミステーションの場所は変わりますか。	工事期間中は正門が通れなくなりますが、既に設置しました階段を通っての登下校か、北門の登下校となります。2月中旬頃には、小学校児童の保護者様宛に工事概要と登下校についてのお知らせ文書を配布いたします。 また、ゴミステーションは現在の場所と変わらずに使用していただく予定です。
川西幼稚園の跡地利用は決まっていますか。	川西幼稚園跡地の利用方法は具体的なことは決まっておきませんので、これから検討を進めていきます。