

分析測定成績書

第大 12612 号

平成 22年 10月 26日

川西市長


様

兵庫県計量証明事業登録番号 計証第濃3号

(財)ひょうご環境創造協会

〒654-0037 神戸市須磨区行平町3丁目1-3

TEL (078) 735-2737 (代表)
(078) 735-2776 (直通)



貴依頼による試料の分析測定結果は下記の通りです。

環境計量士 阿部 由克



採取区分	採取 受託 持込
測定の種類	石綿測定
測定対象事業場名	市民体育館
所在地	川西市向陽台1丁目11-1

1. 分析測定成績

試料名称	吹付け材等		
採取位置	自家発電室 壁		
測定年月日	平成22年 8月30日		
測定時刻	15:05 ~ 15:10		
分析測定項目	単位	計量の結果	
石綿 (トリモライト)	—	含有せず	
石綿 (アンソワライト)	—	含有せず	
石綿 (アクチノライト)	—	含有せず	
		以下余白	


摘要

摘要	
----	--

2. 計量の方法

第大 12612 号

計 量 の 対 象	計 量 の 方 法
石綿（トレモライト）	JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
石綿（アンソフィライト）	JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
石綿（アクチノライト）	JIS A 1481:2008「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」
以下余白	
摘要	



市有建築物アスベスト調査

事業所: 川西市 まちづくり部


まちづくり推進室 営繕課

調査地点: 市民体育館


自家発電室

壁

調査時期: 平成22年8月30日



地階平面図 1/300



配置図 1/500

資料採取場所

資料採取場所	資料数
自家発電室	1
計	1



川西市 まちづくり部
まちづくり推進室 営繕課

図面名称
市民体育館 配置図・平面図

工事名称
アスベスト調査委託

縮尺

図面番号