

入札説明書「別添資料5 参考資料」 に関する質問書の回答

N o	参考資料	頁等符号等	質 問	回 答
001	参考資料 2	P3	アイソレーショントランス設置が事業者の発注区分になっておりますが、設置場所をご指定下さい。同時に想定される電気容量もご教授ください。	設計上、設置が必要となる箇所を想定し、お見込み下さい。
002	参考資料 2	P3	D-4-1の「駐車場管制設備工事」について、本計画では敷地内駐車場で一般利用部分は身体障害者用の3台のみのため不要と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおり。
003	参考資料 2	P4	ウォールケアユニットの設置が事業者の発注区分になっておりますが、設置場所をご指定下さい。	設計上、設置が必要となる箇所を想定し、お見込み下さい。
004	参考資料 2	P4	G-1の「気送管設備」について、小荷物専用昇降機設備等で機能を補完できる場合は設置無しとしてよろしいでしょうか。	プラン次第で小荷物専用昇降機設備等で機能を補完できる場合は設置する必要はありません。
005	参考資料 2	P4	I-6-7の「点滴レール」について、設置場所をご指定下さい。	設計上、設置が必要となる箇所を想定し、お見込み下さい。
006	参考資料 2	P4	I-6-8の「点滴フック」について、設置場所をご指定下さい。	設計上、設置が必要となる箇所を想定し、お見込み下さい。
007	参考資料 2	P4、P5	4ページの -3手術室工事の備考欄にカメラは別途工事と記載されております。5ページのM医療機器、M-2術野カメラシステム（術中カメラも含む）は事業者区分と指定されております。この術野カメラシステムとは、手術室内の状態を観察するカメラシステムと考えてよろしいでしょうか。要求水準書56ページにも部門用カメラシステムとして、手術室内に観察カメラ用カメラを設置するご指定があります。	M-2術者カメラシステム（手術のおける手術部位の視野を撮影するカメラ）は発注者側で見込むこととします。ただし、要求水準書56ページに記載しているとおり、配管設備は事業者側でお見込み下さい。また、術中カメラ（観察用カメラ）はD-2-6ITV設備工事に含むため、事業者側でお見込み下さい。
008	参考資料 2	P6	R-1の「カーテン・暗幕・ブラインド」は発注者の工事区分となっておりますが、「諸元表」の【諸元表について】の18行目にはブラインドは事業者の工事区分と読める記載となっております。ブラインドは「発注区分表」を正（発注者の工事区分）と考えてよろしいでしょうか。	電動カーテン、電動ブラインドは事業者にてお見込み下さい。
009	参考資料 2	A-5	光熱費について、「本設後の引渡しまでの基本料及び使用料金含む」と記載がありますが、C工事を除く機器試運転まで計上予定です。それ以上の試運転等が必要な場合は、計上する金額等をご指定願います	計上する金額はございません。

入札説明書「別添資料5 参考資料」 に関する質問書の回答

N o	参考資料	頁等符号等	質 問	回 答
010	参考資料 2	B-4 1 7	「別途発注機器含む。アンカーボルト類材工共」と記載がありますが、B工事に該当する内容に関する資料をご開示願います	施設整備に関する質問と判断。次回、回答します。
011	参考資料 3-2	敷地平面図	2020年度中に廃道となる市営新生団地東側の道路にある雨水開渠、埋設雨水管、埋設污水管は事業以後どのような扱いとなるかご教示ください。	要求水準書46ページ（カ）gによります。
012	参考資料 4		地質調査資料よりボーリング無水堀時においてGL-3m付近で最初の水位を確認した。これは洪積第一砂礫層に帯水しております。上記に明瞭な遮水層が存在しないことから、自由地下水として存在すると考えられると記載があります。GL-3mの無水堀時の地下水位を第一帯水層と考えてよろしいでしょうか。	GL-3m付近で出現する地下水は宙水や保有水ではなく、第一帯水層の地下水として考えています。
013	参考資料 6		土壌汚染調査結果図より工事開始前まで、どのような区域指定となりますか。ご提示ください。	土壌汚染が確認された区域については、形質変更時要届出指定区域に指定されました。
014	参考資料 6		土壌汚染調査において深度方向の調査は実施済みでしょうか。実施済みであれば調査結果をご提示ください。	実施済みです。後日公表を予定しており、時期等については市ホームページ上でお知らせします。
015	参考資料 6		土壌汚染調査において地下水の調査は実施済みでしょうか。実施済みであれば調査結果をご提示ください。	実施していません。
016	参考資料6	土壌汚染調査結果図	土壌汚染調査結果図の根拠となる土壌汚染調査報告書の開示をお願いいたします。	後日公表を予定しており、時期等については市ホームページ上でお知らせします。
017	添付資料1	p3、第1章、第2、3、(2)～(4)	対象業務に「計画に伴う敷地周辺道路整備工事（歩道の切り下げ等がある場合）」とありますが、上水道、下水道、街灯などの整備は川西市の工事と考えてよろしいでしょうか。	上水道、下水道の引き込み工事やそれに伴い道路整備が必要な場合や、新たに敷地に入出口を設ける計画により、出入口部分の通路に街灯などが設置しており、移設しなければ計画が成り立たない場合、移設移設費用等の周辺道路整備費用は本工事の範囲とします。