

(仮称)川西北こども園設計監理業務委託に係る公募型プロポーザルの質疑に対する回答書

No.	質問	回答
1	園児180名の年齢別人数及び職員数、職員の男女比についてお教えください。	定員及び職員数については下記を想定しています。 0歳児：9人(3号認定) 1歳児：13人(3号認定) 2歳児：13人(3号認定) 3歳児：30人(1号認定)、15人(2号認定) 4歳児：35人(1号認定)、15人(2号認定) 5歳児：35人(1号認定)、15人(2号認定)
2	各年齢児ごとの定員が想定されていれば、ご教示ください。 (1号認定と2・3号認定の別もお願いします)	職員数：40～45人(うち、調理を行う職員約7人) 男女比：1:9(男:女)
3	各年齢児室の最低有効面積を示されていますが、ほふく室を含んだ面積と考えてよろしいでしょうか。	お見込みのとおりです。
4	給食資材搬入のための車両の大きさについてお教えください。	給食運搬車は2トン車程度までと想定してください。
5	プールの大きさについて想定されていれば、ご教示ください。また、川西北小学校の小プールと今回整備するプールとの使い分けなど、運用の方向性についても合わせてご教示ください。	プールの大きさについては、縦：約3m、横：約5mを想定しています。 園児数が多いため、川西北こども園のプール(2、3歳児)と川西北小学校のプール(4、5歳児)を併用して使用する予定です。
6	委託上限額41,000,000円について消費税及び地方消費税含むとありますが、税率は10%と考えてよろしいでしょうか。 また、提出書類のうち 設計監理業務見積書について見積価格は消費税・地方消費税を含まない金額で提示するものと考えてよろしいでしょうか。含む場合は、税率をご提示ください。	委託上限額41,000,000円には消費税及び地方消費税込み、税率は10%です。 提出書類のうち 設計監理業務見積書について見積価格は消費税・地方消費税を含まない金額でご提示ください。
7	1次審査提出書類にファイル綴じ等の指定はありますか。	提出書類は、 を表紙として、 ~ の資料を番号順に綴り、をA4サイズに折り込み、左肩をステープル止めてご提出ください。 これとは別に の契約実績を証明する書類、 の契約実績・雇用関係を証明する書類、資格証(写)をステープルもしくはクリップ止め等によりまとめてご提出ください。
8	位置図には市立川西北小学校の体育館とプールとの運動場部分に倉庫(平屋)らしき建物が数棟ありますが、敷地図1/400には記載がありません。敷地図を正として、これらの建物は無いものとして考えてよろしいでしょうか。	敷地図1/400には記載していませんが、位置図のとおり、市立川西北小学校敷地内の体育館とプールの間には、会議室、屋外便所、倉庫があります。 位置図を正とし、建物があるとお考えください。
9	測量業務の範囲は敷地面積2,580㎡と考えてよろしいでしょうか。	敷地内に加えて、前面道路幅員、隣接地レベル、対側等の周辺部分を含むものとし、法令申請で必要な範囲とします。
10	敷地測量業務委託仕様書に用地確定に必要な資料及び図面作成とあり、敷地境界線及び道路境界線が不明確とのことで、市担当者との協議のうえ確定するものとあります。敷地現況測量とし、敷地確定測量は不要と考えてよろしいでしょうか。	不要とお考えください。
11	敷地測量業務について、特記仕様書に定めのない事項は、「川西市公共測量作業規程」及び「土木設計業務委託必携」によるとされていますが、基準点測量、水平測量、断面図の作成について、必要かお示しください。また可能であれば「川西市公共測量作業規程」をお示しください。	法令申請で必要となるものを含み作成してください。 また、「川西市公共測量作業規程」についてですが、「兵庫県公共測量作業規程」を準用しておりますので参考としてください。
12	地質調査委託業務について、一軸圧縮試験、圧密試験のために、86mm掘削とシンウォールサンプリングが必要と考えてよろしいでしょうか。	サンプリング及び土質試験については、行わないものとしてください。