

# 「是正(計画)報告書」を紛失等された場合

※お渡しした「立入検査結果通知書」をご用意いただき、次の要領で「是正(計画)報告書」に記入してください。

① 立入検査結果通知書の記載内容をそれぞれ矢印の位置へ転記してください。

③ 立入検査結果通知書の発出元に応じて、是正(計画)報告書の宛名欄に次の表のとおり記入してください。

発出元	あて名
予防課	川西市消防長
南消防署 又は 久代出張所	川西市南消防署長
北消防署、多田出張所 又は 清和台出張所	川西市北消防署長

④ 電子申請する日にちを記入してください。

様式第4号 (第8条関係)

## 立入検査結果通知書

令和3年 3月 1日

株式会社川西  
代表取締役 川西 金助 様

多田出張所  
消防司令補 火打 太郎

あなたの管理する下記の対象物について、令和3年 3月 1日 消防法第4条の規定に基づき立入検査を行ったところ、火災予防上の不備欠陥が下記のとおりありますので、是正されるよう通知します。

なお、不備欠陥事項については是正(計画)報告書を 令和3年 3月 14日 までに提出してください。

名称	川西ビル	所在地	川西市向陽台4丁目1-1
検査立会者	防火管理者 川西 様	受取人氏名	

No.	是正を要する事項	根拠法令
1	防火管理 消火訓練及び避難訓練を年2回以上、かつ、通報訓練を年1回以上実施してください。また、事前に防火対象物消防訓練通知書を川西市北消防署多田出張所に届け出てください。	消防法第8条
2	消防用設備等の点検報告 設置されている消防用設備等の点検を定期的に有資格者に実施させ、その結果を1年に1回、川西市消防長へ報告してください。	消防法第17条の3の3
3	消火設備 1階厨房に設置されている消火器の見やすい箇所に、「消火器」という文字及び使用方法が表示された標識を設けてください。	消防法第17条

様式第6号 (第10条関係)

## 是正(計画)報告書

令和3年 3月 11日

川西市北消防署長 様

住所 川西市火打6丁目13-3

名称 株式会社川西

職・氏名 代表取締役 川西 金助

私の管理する下記の対象物について、令和3年 3月 1日 通知のあった指摘事項については、下記のとおり是正(計画)いたしましたので報告します。

名称	川西ビル	所在地	川西市向陽台4丁目1-1
----	------	-----	--------------

No.	是正を要する事項	是正(計画)年月日 措置内容
1	防火管理 消火訓練及び避難訓練を年2回以上、かつ、通報訓練を年1回以上実施してください。また、事前に防火対象物消防訓練通知書を川西市北消防署多田出張所に届け出てください。	令和3年3月20日に消火、避難、通報訓練を実施します。また、事前に防火対象物消防訓練通知書を川西市北消防署多田出張所に届出ます。
2	消防用設備等の点検報告 設置されている消防用設備等の点検を定期的に有資格者に実施させ、その結果を1年に1回、川西市消防長へ報告してください。	令和3年4月1日までに消防用設備等点検結果報告書を川西市消防長へ報告します。
3	消火設備 1階厨房に設置されている消火器の見やすい箇所に、「消火器」という文字及び使用方法が表示された標識を設けてください。	令和3年3月4日に消火器の見やすい位置に「消火器」という文字及び使用方法が表示された標識を設けました。

② 左欄の「是正を要する事項」について、是正した(是正する予定の)年月日と、措置した(する予定)の内容をそれぞれ記入してください。