

川西市役所 施設概要

所在地	川西市中央町12番 1号					
施設用途	市庁舎					
建物概要	建物構造：	SRC		建物規模：	地下2階、地上7階、塔屋1階	
	延床面積：	21,046.87[m2]				
	竣工年月：	平成4年3月				
	大規模改修：	なし				
電気設備	受電契約：	季節別契約	受電電圧：	6,600V	契約電力：	750[kw]
	契約方式：	高圧1回線受電				
	常用発電機：	なし		非常用発電機：	500kVA (A重油)	
	照明設備 (一部抜粋)	一般照明	4,170台		全台数(更新済み機器を含む)	
誘導灯		142台		全台数(更新済み機器を含む)		
空調・換気設備	熱源設備	R-1	ガス焚き冷温水発生機		冷房能力：633[kw]、暖房能力：456[kw]	
		R-2	ガス焚き冷温水発生機		冷房能力：633[kw]、暖房能力：456[kw]	
		R-3	空冷ヒートポンプチラー		冷房能力：321[kw]、暖房能力：313[kw]	
		CT-1	冷却塔 (R-1用)		冷却能力：633[kw]、冷却水流量：3,000[l/min]	
		CT-2	冷却塔 (R-2用)		冷却能力：633[kw]、冷却水流量：3,000[l/min]	
		CDP-1	冷却水ポンプ (R-1用)		動力：18.5[kw]、冷却水流量：3,000[l/min]	
		CDP-2	冷却水ポンプ (R-2用)		動力：18.5[kw]、冷却水流量：3,000[l/min]	
		CHP-1	冷温水ポンプ (R-1用)		動力：7.5[kw]、冷温水流量：1,817[l/min]	
		CHP-2	冷温水ポンプ (R-2用)		動力：7.5[kw]、冷温水流量：1,817[l/min]	
	CHP-3	冷温水ポンプ (R-3用)		動力：5.5[kw]、冷温水流量：920[l/min]		
	搬送設備 (2次ポンプ)	CHP-4	冷温水ポンプ：北AHU用		動力：11[kw]、冷温水流量：1,130[l/min]	
		CHP-5	冷温水ポンプ：南AHU用		動力：11[kw]、冷温水流量：1,240[l/min]	
		CHP-6	冷温水ポンプ：北東FCU用		動力：11[kw]、冷温水流量：810[l/min]	
		CHP-7	冷温水ポンプ：南東FCU用		動力：5.5[kw]、冷温水流量：570[l/min]	
		CHP-8	冷温水ポンプ：南西FCU用		動力：11[kw]、冷温水流量：1,000[l/min]	
		CHP-9	冷温水ポンプ：北西FCU用		動力：5.5[kw]、冷温水流量：420[l/min]	
	空調・換気設備	空調機：11台、ファンコイルユニット：269台、全熱交換器付き換気扇：54台 空冷ヒートポンプ式空調機：29系統、その他換気ファン				
	衛生設備	給水設備	受水稲(飲用)：38[m3]			
			高架水槽(飲用)：8[m3]、高架水槽(雑用)：10[m3]			
給湯設備		個別方式(各所)		個別式電気温水器		
		温水器(厨房・シャワー室用)		加熱能力：151[kw]		
昇降設備他	エレベータ(一般)：あり			エレベータ(業務用)：なし		
	エスカレータ：なし			機械式駐車場：なし		
基本運用 残業時間、 コロナ禍影響 を除く	開館時間	9時00分～17時00分		職員勤務時間：8時45分～17時15分		
	熱源設備	期間	冷房	6月～9月		12月～3月
		時間		8時00分～17時30分		8時00分～17時30分
	空調設備	期間		平日(中間期含む)		平日
		時間		8時00分～17時30分		8時00分～17時30分
	温度設定	28		22		
照明設備	一般照明	(平日)8時30分～17時30分 詳細の点灯時間は、配布資料参照				
	誘導灯	24時間点灯				