

	原水				
採水（検査）日	高芝浅井戸	東久代浅井戸	久代深井戸	東久代深井戸	加茂深井戸
令和6年 7月 25日	19	17	43	23	21
令和6年 11月 19日	17	15	34	19	21
令和7年 2月 18日	8	9	36	21	20
令和7年 4月 15日	-	-	34	-	-
令和7年 5月 16日	7	14	-	22	-
令和7年 6月 17日	-	-	-	-	21
令和7年 7月 15日	-	-	33	-	-

単位：ng/L

暫定目標値は「PFOS及びPFOAの量の和として50ng/L以下」