

採水（検査）日	原水				
	高芝浅井戸	東久代浅井戸	久代深井戸	東久代深井戸	加茂深井戸
令和6年 7月 25日	19	17	43	23	21
令和6年 11月 19日	17	15	34	19	21
令和7年 2月 18日	8	9	36	21	20
令和7年 4月 15日	-	-	34	-	-
令和7年 5月 16日	7	14	-	22	-
令和7年 6月 17日	-	-	-	-	21
令和7年 7月 15日	-	-	33	-	-
令和7年 8月 19日	14	16	-	18	-
令和7年 9月 17日	-	-	-	-	18
令和7年 10月 15日	-	-	25	-	-
令和7年 11月 18日	<5	<5	-	14	-
令和7年 12月 16日	-	-	-	-	17
令和8年 1月 20日	-	-	38	-	-
令和8年 2月 17日	<5	<5	-	16	-
令和8年 3月 17日	-	-	-	-	18
令和8年 4月 14日	-	-	42	-	-
令和8年 5月 19日	9	12	-	17	-
令和8年 6月 16日	-	-	-	-	21

単位：ng/L

水質基準値：PFOS及びPFOAの量の和として50ng/L以下

※令和2年4月から令和7年3月まで暫定目標値でしたが、令和8年4月より水質基準値となりました。