		浄水	原水	
採水（検査）日		久代浄水池	久代着水井	
令和2年度	11月10日	24	26	
令和3年度	5月11日	14	17	
	8月10日	21	24	
	11月 9日	18	17	
	2月 8日	21	23	
令和4年度	5月10日	13	11	
	8月 9日	34	39	
	11月 8日	16	14	
	2月 7日	30	31	
令和5年度	5月 9日	17	17	
	8月 8日	16	17	
	11月 7日	14	17	
	2月 6日	19	19	
令和6年度	5月14日、21日	17	37	※
	8月 6日、20日	27	20	※
	11月12日、19日	17	17	※
	2月12日、18日	20	24	※
令和7年度	5月20日	17	11	
	8月19日	20	19	
	11月18日	11	11	
	2月17日	17	18	
令和8年度	5月19日	15	15	
	8月18日	22	23	

単位：ng/L

水質基準値は「PFOS及びPFOAの量の和として50ng/L以下」

※令和2年4月から令和7年3月まで暫定目標値でしたが、
　令和8年4月より水質基準値となりました。

※令和6年度については、久代浄水池と久代着水井で
　採水日が異なっております。